

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

RITE 2007

IT.1.2. EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Con la Colaboración Técnica de



1.2.4.5.5 Ahorro de energía en piscinas



La lámina de agua de las piscinas climatizadas deberá estar protegida con barreras térmicas contra las pérdidas de calor del agua por evaporación durante el tiempo en que estén fuera de servicio.

La distribución de calor para el calentamiento del agua y la climatización del ambiente de piscinas será independiente de otras instalaciones térmicas.